

# I VALORI CONSIGLIABILI PER METRO QUADRO, SONO I SEGUENTI:

## **ILLUMINAZIONE CIVILE:**

- Zona di Passaggio: 50 – 150 lux
- Zona Lettura: 200 – 500 lux
- Cucina: 200 – 500 lux
- Bagno: 100-150 lux
- Bagno (specchio): 400 lux
- Camere: 50-150 lux

## **ILLUMINAZIONE COMMERCIALE:**

- Uffici generali: 300 – 400 lux
- Uffici disegno, attività tecnica: 400 – 500 lux

## **ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE:**

- Capannoni Generici: 150 lux
- Capannoni con attività specifiche (es. saldatura): 300 lux

**(lux = lumens per metro quadro)**